

*Tuplice, dnia 31 lipca 2017 roku*

## **ODPOWIEDŹ NA PYTANIA WYKONAWCÓW**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na

### **„Przebudowa - Modernizacja Przedszkola Samorządowego w Tuplicach, Gmina Tuplice”**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. (t. j. Dz. U. 2015 roku, poz. 2164 ze zm.) informujemy, że do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania do SIWZ:

1. Czy Zamawiający przewiduje remont kominów oraz wykuszy ?

**Odp. ad. 1 Należy zaprojektować, a następnie wykonać kompleksowy remont dachu wraz z jego integralnymi elementami. Dotyczy to również kominów i wykuszy**

2. Czy Zamawiający przewiduje wymianę krokwi na dachu ?

**Odp. ad. 2 Zamawiający dokonując oceny stanu technicznego elementów nośnych więźby dachowej nie stwierdził ugięć przekraczających dopuszczalne poza drobnymi śladami korozji biologicznej. Stan więźby określono jako dobry. Jeżeli na etapie projektowym lub wykonawczym ujawniony zostanie element nośny wymagający wymiany Zamawiający będzie tego wymagał.**

3. Czy wykonawca ma uwzględnić rzeczywisty obmiar dachu 625 m<sup>2</sup> czy też ten który podajecie Państwo w dokumentacji czyli 306,59 m<sup>2</sup> ?

**Odp. ad. 3 Należy zaprojektować, a następnie wykonać kompleksowy remont całości dachu wraz z jego integralnymi elementami**

4. Czy zamawiający dopuszcza zmiany materiałowe przy pokryciu dachu papowego np. styropapa ?

**Odp. ad. 4** Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pokrycia (izolacji przeciwwilgociowej) dachu papowego. Przytoczona w zapytaniu "styropapa" stanowi połączenie izolacji przeciwwilgociowej z materiałem izolacji termicznej. Natomiast wykonanie izolacji termicznej nie stanowi przedmiotu niniejszego postępowania gdyż zostało ujęte w rozstrzygniętym już postępowaniu na "Termomodernizację Budynku Przedszkola Samorządowego w Tuplicach".

W związku z powyższym Zamawiający nie dopuszcza zamiany papy na styropapę.

**Zamawiający przypomina że oferentowi przysługuje prawo dokonania wizji lokalnej na terenie planowanej inwestycji w celu zapoznania się z stanem całości obiektu jak i jego elementów**

Pismo zatwierdziła i zaakceptowała:

*Katarzyna Kromp – Wójt Gminy Tuplice*

Umieszczono na stronie internetowej [www.bip.wrota.lubuskie.pl/ugtuplice](http://www.bip.wrota.lubuskie.pl/ugtuplice)