



Tuplice dnia 25.05.2017 r

Biuro opracowań inżynierskich  
**ECOVERDE**  
ul. Rzeźniczaka 41a/9  
65 – 119 Zielona Góra

Znak: GK. 7012.8.2017 ZŁ (POŚ)

W odpowiedzi na Wasze pismo nr. EV –DP/ 01/2017/MZ z dnia 8 marca 2017 w sprawie planowanej budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na działce:

**nr. 181/3 położonej – Grężawa 2**

uzgadniam pozytywnie projekt przydomowej oczyszczalni na w.w działce z zastrzeżeniem możliwości wystąpienia kolizji z siecią wodociągową- główną położoną na głębokości 120 -130 cm p.p.t.. W przypadku prowadzenia prac ziemnych na głębokości od 0,9 – 1,00 m należy zwrócić szczególną uwagę na biegnące przyłącza wodne do nieruchomości. Przy montażu elementów oczyszczalni takich jak: osadnik, bioreaktor - zwrócić uwagę na szczelność tych urządzeń.

**Uwaga:** Planowana budowa oczyszczalni będzie posiadała system drenażowy (7), który znajduje się w bliskim sąsiedztwie głównej rury wodociągowej Ø 90. , która została wybudowana w początkowych latach 80-tych. Technologia budowy takich rurociągów polegała na łączeniu 6 lub 3 metrowych odcinków zastosowaniem uszczelek. Nie jest to rura jednolita np. wąż lub rura zgrzewana. W związku z tym, nie można wykluczyć awarii czy to rurociągu czy systemu drenażowego. Wobec tego sąsiedztwo tych dwóch systemów może spowodować zatrucie wody pitnej na co zwracam szczególną uwagę. Mając powyższe na uwadze proponuję zmianę technologii lub zmianę lokalizacji drenażu.

z up. WÓJTA  
*Zbigniew Kucharski*  
Kierownik Biura ds. Gospodarki Komunalnej



