

GKPII.271.1.2019

Tuplice, dnia 27 lutego 2019 roku

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na

„Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Tuplice oraz przebudowa sieci wodociągowej w m. Drzeniów”

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. (t. j. Dz. U. 2018 roku, poz. 1986., zwana dalej Pzp) informujemy, że do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania do SIWZ:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający posiada decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia lub ewentualnie pismo o braku konieczności uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Odp. ad. 1

Zamawiający nie dysponuje decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia będącego przedmiotem postępowania.

Zgodnie z zapisami PFU (pkt. 2.4, str. 19) Wykonawca opracuje i zatwierdzi u Zamawiającego dokumenty obejmujące m.in. wniosek o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia, oraz w przypadku gdy organ właściwy do wydania decyzji nałoży taki obowiązek, raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę technologii oczyszczania ścieków z niskoobciążonego osadu czynnego na złoża biologiczne zanurzone, które charakteryzują się większą odpornością na zmiany składu ścieków surowych oraz warunków atmosferycznych.

Odp. ad. 2

Zamawiający nie dopuszcza zmiany technologii oczyszczania ścieków.

Pytanie 3:

Prosimy o udostępnienie wyników badań ścieków surowych oraz dowożonych z roku 2018. W przypadku ich braku prosimy o wykonanie badań ścieków surowych i dowożonych.

Odp. ad. 3

- pompownię PS-2 zlokalizowaną na terenie oczyszczalni 60 m³/h
- RAZEM:** 160 m³/h

Pismo zatwierdziła i zaakceptowała:
/-/ *Katarzyna Kromp – Wójt Gminy Tuplice*

Umieszczono na stronie internetowej www.bip.tuplice.pl

Wójt Gminy

Katarzyna Kromp