



# Urząd Gminy Tuplice

Mickiewicza 27, 68-219 Tuplice

<http://www.tuplice.pl>

e-mail: [gmina@tuplice.pl](mailto:gmina@tuplice.pl)

tel. 68/3625720

fax. 68/3625721

BR.0003.8.2019.KK

Tuplice, 16.04.2019 r.

**Pan  
Krzysztof Jagodzki**

W odpowiedzi na interpelację z dnia 26.03.2019 r. w sprawie braku hydrantów przy domach oddalonych od centrum wioski od strony miejscowości Tuplice, informuję, że nie ma możliwości technicznych do wykonania hydrantów przy wymienionych posesjach z uwagi na zbyt mały przekrój istniejącej sieci wodociągowej. Wykonanie przebudowy sieci wodociągowej wraz z nowymi hydrantami wymagać będzie zapewnienia środków finansowych na opracowanie dokumentacji technicznej wraz z wymaganymi decyzjami, pozwoleniami, uzgodnieniami, a w późniejszym etapie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie gminy lub w WPI na realizację inwestycji. Z uwagi na realizowane inwestycje i zobowiązania z lat ubiegłych nie ma możliwości ujęcia wyżej wymienionej inwestycji w tegorocznym budżecie, jednakże w przypadku pojawienia się wolnych środków finansowych zostaną poczynione kroki w celu zaplanowania i realizacji zadania.

ZASTĘPCA WÓJTA  
*Krzysztof Kościukiewicz*