

Tuplice, dnia 9 grudnia 2019 roku

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na

„Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Tuplice oraz przebudowa sieci wodociągowej w m. Drzeniów”

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. (t. j. Dz. U. 2019 roku, poz. 1843, zwana dalej Pzp) informujemy, że do Zamawiającego wpłynęło następujące pytanie do SIWZ:

Pytanie 1:

W SIWZ w punkcie 9.2.3 na str. 9-10 Zamawiający postawił wymóg dysponowania:

1. Kierownikiem robót budowlanych w branży sanitarnej z min. 3 letnim doświadczeniem na stanowisku **KIEROWNIKA BUDOWY** ...
2. Kierownikiem robót budowlanych w branży elektrycznej z min. 3 letnim doświadczeniem na stanowisku **KIEROWNIKA BUDOWY** ...

Czy w przedmiotowym postępowaniu nie powinno być np.:

1. Kierownikiem robót budowlanych w branży sanitarnej z min. 3 letnim doświadczeniem na stanowisku **KIEROWNIKA ROBÓT SANITARNYCH** ...
2. Kierownikiem robót budowlanych w branży elektrycznej z min. 3 letnim doświadczeniem na stanowisku **KIEROWNIKA ROBÓT ELEKTRYCZNYCH** ...

Odp. ad. 1

Tak, Zamawiający dokonał w związku z tym odpowiednich zmiany w SIWZ i w ogłoszeniu o zamówieniu – w ww. zakresie.

Pytanie 2:

W PFU na str. 33 Zamawiający opisał prace przy remoncie przepompowni PS3. W opisie nie ma informacji na temat suwnicy bramowej, o która jest ujęta przy tej przepompowni w załączniku cenowym nr 8 do oferty na str. 24 w pkt. 4 w tabeli.

Proszę o informacje czy pisząc „suwnica bramowa” Zamawiający miał na myśli małą wyciągarkę bramową o małym udźwigu lub żurawik (wystarczającym do podniesienia pompy)?

Odp. ad. 2

Zamawiający planuje z uwagi na gabaryty i ciężar pompy stałe stanowisko (małą wyciągarke bramową o małym udźwigu lub żurawik wystarczający do podniesienia pompy).

Pismo zatwierdziła i zaakceptowała:
/-/ Katarzyna Kromp – Wójt Gminy Tuplice

Umieszczono na stronie internetowej www.bip.tuplice.pl

W związku z powyższym została zmodyfikowana przez Zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w Części I_SIWZ-IDW w zakresie zapisu przy kierowniku robot sanitarnych i kierowniku robót elektrycznych oraz w Części I- IDW w pkt 17 (termin składania i otwarcia ofert), która została zamieszczona na ww. stronie internetowej.