

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 1**

**DOTYCZY: „Przebudowy Stacji Uzdatniania Wody wraz z infrastrukturą techniczną w Tuplicach zs.
w Rytwinach”**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U z 2013 poz. 907 ze zm.) przekazuję wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Treść zapytania:

1. Wnosimy o zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego brakujących dokumentów:
Projekt budowlany
Projekt budowlany aneks
Decyzja – pozwolenie na budowę : Decyzja Starosty Żarskiego nr 282/2013 z dnia 30.04.2013r.
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWIOR)
Informacja o Bezpieczeństwie i Ochronie Zdrowia

Odpowiedź:

Ad. 1

Zamawiający zamieszcza na stronie Urzędu Gminy Tuplice następujące dokumenty:
Projekt budowlany
Projekt budowlany aneks
Decyzje – pozwolenie na budowę : Decyzja Starosty Żarskiego nr 282/2013 z dnia 30.04.2013r.
Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót.
Tabelę elementów rozliczeniowych.
Zamawiający informuje jednocześnie, iż informacja o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia zawarta jest w projekcie budowlanym.

Treść zapytania:

2. Prosimy o załączenie wyników badań wody surowej studni ujściowych i Stacji uzdatniania wody Tuplice zs. Rytwiny.

Odpowiedź:

Ad. 2

Zamawiający zamieszcza na stronie Urzędu Gminy Tuplice wyniki badań wody surowej studni ujściowych i SUW Rytwiny.

Treść zapytania:

3. Prosimy o wskazanie podstawy wymagania przez Wykonawcę wiedzy i doświadczenia, w zakresie warunku określonego w pkt. 5.1 SIWZ, Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych Warunków.

Odpowiedź :

Zamawiający chce powierzyć wykonanie zadania wykonawcy posiadającemu doświadczenie w uruchomieniu SUW zgodnie z przyjętą technologią i założeniami. Określenie „ Wykonawca wykonał w sposób należyty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie/przebudowie/rozbudowie Stacji Uzdatniania Wody z filtrami z wewnętrzną poduszką powietrzną” jest jedynym warunkiem. Wymóg zastosowania tej technologii, nie jest nadmierny ani wygórowany, jest bowiem technologią ogólnodostępną i ogólnie stosowaną przy wykonywaniu podobnych inwestycji. Zastosowany wymóg zgodny jest z § 1 ust. 1 pkt. 2 w związku z § 1 ust. 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231), który uprawnia Zamawiającego do określenia w sposób obiektywny i niedyskryminujący roboty budowlane w celu zweryfikowania rzetelności, kwalifikacji, efektywności i doświadczenia wykonawcy.

**Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 07 luty 2014 r. do godz. 11:00.
Jednocześnie informuję, iż otwarcie ofert nastąpi w dniu 07 luty 2014 r. do godz. 12:00.**

Kierownik ZGK
Zbigniew Łazarski