



OZNACZENIA :

- w1-w3 - Wpusty ściekowe dn 100. Wykonanie : stal ko - typ gastronomiczny klasy AWE
- w11-w14 - Lejek ściekowy dn 100. Wykonanie : redukcja 160/100 PE100, kielich wysunięty 200 mm
- Kanalizacja przemysłowa, rury kanalizacyjne PVC; kielichowe
- z z i . - Zawór ze złączką do węża dn 15; całometalowy i węzem ze złączką i końcówką; L= 10 m
- z1. - Zlew z blachy ko z tylną ścianką, 400x300
- Przewody wodociagowe [przejścia w podłodze kontenera]
- C - Kontener sanitarny [WC] ustawiony na chodnikowej kostce brukowej - kompleatacja wg opisu do PB

OZNACZENIA URZĄDZEŃ :

- A.F1°; B.F1° - Filtr pośpieszny Fe ; Dn 1600; H = 2800
- A.F2°; B.F2° - Filtr pośpieszny Mn ; Dn 1600; H = 2800
- A.ZO; B.ZO - Korektor pH; Dn 508; H=2340
- A.D; A.D - Dmuchała do płukania złoża
- A.PP; B.PP - Pompa płuczająca złożo
- A.S; B.S - Sprężarka
- S1 -Sprężarka
- S2 -Zbiornik powietrza V = 100l.
- S3 -Tablica rozdzielcza powietrza
- ZD - Zestaw dozujący środek dezynfekujący
- ZD1 -Zbiornik środka dezynfekującego,
- ZD2 -Pompka dozująca z osprzętem,
- ZD3 -Zbiornik wychwytyjąco-transportowy;
- L UV - Lampa UV [odkazywanie chemiczne]
- RE - Rozdzielnia elektryczna
- RE+SSP - Rozdzielnia elektryczna +Szafa sterująco-pomiarowa
- P+SZ - Pulpit z szufladą [wiszący] i szafka na dokumenty [wisząca]

Rysunek zamienny IST 5/Z wprowadza zmiany :

1. Dostawienie kontenera C [węzeł WC]
2. Zasilanie w wodę pitną [Dn 20-PVC] kontenera C

PROJEKT BUDOWLANY				
"ZAPRONAD" - Czechów 95a; 66-403 Gorzów Wlkp.				
PRZEDSIĘWZIĘCIE	PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ			
OBIEKT:	KONTENER A i B			
ADRES:	RYTWINY; 68-212 TRZEBIEL	działka nr 1/6; obręb 022-Rytwiny; jedn.ew.-Trzebieł działka nr 98/2; obręb 001-Chelmica; jedn.ew.-Tuplice		
TYTUŁ RYS.:	KONTENER A i B i C INSTALACJE WOD-KAN. RZUT PRZYZIEMIA.			
AUTORZY	IMIĘ I NAZWISKO	DATA	PODPIS	SKALA 1 : 50
PROJEKTOWAŁ:	inż. Eugeniusz Błoński uprawnienie budowlane nr 40/80/Gw specjalność instalacyjno - inżynieryjna	09.2013 r.		
OPRACOWAŁ:				Rys. nr
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Andrzej Eckersdorf uprawnienia budowlane nr 2/76/Gw specjalność sieci i instalacje sanitarne	09.2013 r.		IST 5/Z