

Zakład Gospodarki Komunalnej
ul. Przemysłowa 1
68-219 Tuplice

Tuplice, dn. 29 stycznia 2014 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr 6

Dotyczy: „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z infrastrukturą techniczną w Tuplicach zs. w Rytwinach” w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.

Treść zapytania:

Zgodnie z wymaganiami SIWZ wykonawca spełnia warunek wiedzy i doświadczenia, jeżeli w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie/przebudowie/rozbudowie stacji uzdatniania wody z filtrami z wewnętrzną poduszką powietrzną, z czego przynajmniej jedna dotyczyła stacji uzdatniania wody o wydajności średnio dobowej co najmniej $Q_{\text{śrd}} = 2000 \text{ m}^3/\text{d}$.

Czy zamawiający uzna spełnienie warunku wiedzy i doświadczenia, jeżeli oferent wykaże, iż w okresie ostatnich pięciu lat wykonał dwie roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie lub rozbudowie stacji uzdatniania wody, z czego jedna z nich dotyczyła wykonania stacji uzdatniania wody na filtrach z wewnętrzną poduszką na wydajność dobową $2000 \text{ m}^3/\text{d}$.

Odpowiedź:

Zamawiający uzna spełnienie warunku, gdy w przedłożonych dokumentach, oferent wykaże spełnienie wydajności dla średnio dobowej wielkości. W zapytaniu podano nieo określoną wielkość „wydajność dobową $2000 \text{ m}^3/\text{d}$ ”.

Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej

(-) Zbigniew Łazarski