


Szarlej Andrzej
Radny Rady Gminy Tuplice

Tuplice dnia 20 04 2023r



Wójt Gminy Tuplice

Katarzyna Kromp

Temat interpelacji.

Modernizacja Sieci Wodociągowej Sołectwa Matuszowice

Uzasadnienie

Pani Wójt Informuję że sieć wodociągowa w Sołectwie Matuszowice nie jest wykonana zgodnie z projektem .Ponieważ zgodnie z projektem doprowadzenie wody do posesji nr 10 i 17 powinien być doprowadzony rurą o przekroju 90mm i zakończony Hydrantem ,a na odcinku około 300m jest wstawiona rura o przekroju 30mm co powoduje słabe ciśnienie w tych wyżej wymienionych posesjach , oraz jest niemożliwe zamontowanie Hydrantu ,który znajdowałby się zgodnie z projektem przy drodze powiatowej Nr1126F dobrze utwardzonej. Zamontowanie tam Hydrantu jest niezbędne ponieważ w/w posesje praktycznie są w terenie leśnym co w razie pożaru uniemożliwia podjęcie szybkiej akcji gaśniczej i naraża mieszkańców tych posesji na utratę życia ,zdrowia i mienia . Nadmieniam że Hydrant który zgodnie z projektem powinien być zamontowany przy drodze powiatowej Nr1126F znajduje się na końcówce rury o przekroju 90mm w łąkach gdzie niema możliwości wiazdu samochodu Straży Pożarnej i jest tam nieprzydatny .Proszę więc o uzasadnioną modernizację w/w odcinka sieci wodociągowej .

Szarlej Andrzej